

1. Doel

Garanderen van de veiligheid bij het tijdelijk overbruggen of veranderen van de instellingen van (veiligheids-)apparatuur.

2. Toepassingsgebied / Definities

Toepassingsgebied

Deze instructie is van toepassing op alle installaties/afdelingen aanwezig op het terrein van Evonik Antwerpen.

Definitie

Vallen onder deze instructie: alle tijdelijke aanpassingen die afwijken van de normale instellingen en die geen gevolg zijn van een formele technische wijziging a.h.v. een MOC-afloop.

Toelatingen voor overbrugging of verandering van instrumentele beveiligingen (Z-functies) vereisen bijkomende maatregelen en worden beschreven in de instructie VEI-RB/INS/535.

Voorbeelden:

- * overbrugging van contacten
- * overbrugging met stuurlichtleidingen
- * overbrugging of verandering van instellingen in procescomputers of veiligheidssturingen (softwarebrug)
- * wijzigen van Kv-waarde van regelventielen
- * parameteraanpassing in toestellen die een omgekeerde werking tot gevolg hebben
- * onhoorbaar maken van intercom
- * tijdelijke of gedeeltelijke uitdienstname drukontlastingsinrichtingen
- * tijdelijke uitdienstname van brandbestrijdingsinrichtingen, nooddouches,
- * ...

3. Beschrijving

Een toelating voor overbrugging kan enkel geldig worden indien ze ondertekend wordt door de VOE of zijn/haar vervanger, eventueel na samenspraak of op voorstel van de vakingenieur en/of de bedrijfsingenieur.

Het witte exemplaar (origineel; zie bijlage 1) wordt aan de uitvoerder overhandigd, die het op zijn beurt aan de brigadier verantwoordelijk voor de eenheid/dienst geeft.

Het rode exemplaar (duplicaat; zie bijlage 2) wordt bewaard in de controlekamer.

Na het opheffen van de tijdelijke toestand wordt het rode formulier aan de -brigadier bezorgd.

Overbruggingen moeten in de tijd beperkt worden. De VOE evalueert max. om de 3 maand de noodzaak van de aanwezige overbruggingen in zijn afdeling. Deze evaluatie wordt geprotocolleerd op de achterzijde van het roze formulier.

4. Bijkomende toelichtingen

Voor testdoeleinden moet geen overbruggingsformulier ingevuld worden, indien dezelfde persoon continu ter plaatse blijft tot de bestaande toestand terug hersteld wordt. Indien niet permanent aanwezig (bv. tijdelijke afwezigheid door middagpauze), dan is een overbruggingsformulier vereist.

Per aanpassing moet een overbruggingsformulier ingevuld worden.

Bij het maken van een tijdelijke overbrugging evalueert de VOE of deze wijziging VGM-relevant is. Zo ja, worden op het formulier alternatieve VGM-relevante maatregelen gedefinieerd.

Bij tijdelijke uitdienstname van brandbestrijdingsinrichtingen (blusinstallaties, natte of droge stijgleidingen, ...) wordt de bedrijfsbrandweer geïnformeerd via mail (ANT-Brandweer@evonik.com) en, indien noodzakelijk, alternatieve tijdelijke maatregelen afgestemd.

Voor overbruggingen geldt bovendien de instructie WP/FORM/010 "Ondertekeningsbevoegdheid voor orderaanvragen/vrijgaves/vergunningen.

Bijlage 1 - Toelating voor overbrugging, origineel (wit)

Evonik Antwerpen N.V.
Technical Services



Toelating voor overbrugging

In kring met positie eenheid

Is er een overbrugging gemaakt op toestel

op vraag van

om volgende functie vrij te geven

Reden overbrugging

Risico

Deze overbrugging is: wel * / niet * VGM-relevant.

Alternatieve VGM-relevante maatregel:

De overbrugging werd gemaakt met/op:

Uitgevoerd op / / Tijd uur

Opdrachtgever, Uitvoerder,

Naam Naam

Dit formulier afgeven aan chef TS of plaatsvervangend verantwoordelijke.

Het rode formulier zichtbaar ophangen in de bordzaal, zolang de brug aanwezig is.

Overbrugging weggenomen / / Tijd uur

Door

* Doorstrepen wat niet past

10977b

Bijlage 2 -Toelating voor overbrugging, duplicaat (rood)

Evonik Antwerpen N.V.
Technical Services



Toelating voor overbrugging

In kring met positie eenheid

Is er een overbrugging gemaakt op toestel

op vraag van

om volgende functie vrij te geven

.....

Reden overbrugging

Risico

Deze overbrugging is: wel * / niet * VGM-relevant.

Alternatieve VGM-relevante maatregel:

.....

De overbrugging werd gemaakt met/op:

.....

Uitgevoerd op / / Tijd uur

Opdrachtgever, Uitvoerder,

Naam Naam

Dit formulier moet zichtbaar aanwezig zijn in de controlekamer zolang de brug aanwezig is. Indien de brug getrokken is, dit formulier binnenbrengen bij chef TS.

Overbrugging weggenomen / / Tijd uur

Door

* Doorstrepen wat niet past

10977b